



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2015 г.

с. Калинино

№ 04

О мерах по обеспечению доступа к источникам водоснабжения, используемым в целях пожаротушения, расположенным на территории Калининского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Верхнестарицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Калининского сельского поселения (приложение 1).

1.2. Межведомственную комиссию по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования (далее - комиссия) в следующем составе:

Ченксёва Наталия
Григорьевна

- глава администрации Калининского сельского поселения, председатель комиссии;

Дубовик Людмила
Александровна
Члены комиссии:

-специалист по имуществу и землеустройству,
заместитель председателя комиссии;

Кожемякин Александр
Станиславович

-начальник МУП «Калининское ПУЖКХ»

Скрипко Анастасия

-заместитель главы администрации

1.3. План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2016 годы (приложение 2).

2. Установить, что инвентаризация всех источников наружного противопожарного водоснабжения проводится комиссией два раза в год, результаты инвентаризации оформляются соответствующим актом комиссии.

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Для учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться утвержденными Правилами.

3.2. Принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации.

3.3. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности.

3.4. Уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния.

3.5. Производить своевременную очистку люков искусственных пожарных водоемов от грязи, льда и снега.

3.6. Принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения.

4. Обязать начальника МУП «Калининское ПУЖКХ» вести реестр источников противопожарного водоснабжения на территории Калининского сельского поселения.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по имуществу и землеустройству Дубовик Л.А.

Глава администрации Калининского
сельского поселения

Н.Г. Ченксёва

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на
территории Калининского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой

размером 12х12 м. При наличии "сухого" и "мокрого" колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В "сухом" колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной инспекцией по пожарному надзору проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной инспекцией по пожарному надзору проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весеннее-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осеннее-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы администрации сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- выполнение планов строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной инспекцией по пожарному надзору.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

Приложение 2
к постановлению главы
администрации Калининского
сельского поселения от 21. 03. 2015 г.
№ 04

ПЛАН
мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на
территории Калининского сельского поселения

N п/п	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории поселения	сентябрь – 2015 г.	Межведомственная комиссия	
2.	Формирование единой базы данных по противопожарным источникам на территории поселения	сентябрь 2015 года	Администрация поселения	
3.	Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов на территории поселения	декабрь 2015 года	Межведомственная комиссия	
4.	Провести детальный анализ противопожарной обстановки на территории поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности	ноябрь 2015 года	Администрация поселения, предприятия, организации	
5.	Определить безводные районы на территории поселения, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения	октябрь 2015 года	Администрация поселения, абоненты	
6.	Создание и оснащение на предприятиях, организациях, учреждениях поселения нештатных пожарно-спасательных формирований	Сентябрь 2011 года	Администрация поселения, предприятия, организации, учреждения	